

## Attestation / Statement

**Efficacité Antimicrobienne conformément à la norme ISO 22196 “Mesurage de l'action antibactérienne sur surfaces en plastique et autres surfaces non-poreuses”**

***Antimicrobial efficacy according to ISO 22196 “Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces”***

Référence laboratoire indépendant / <i>Independent laboratory reference</i>	Produit testé / <i>Sample description</i>
INTERTEK CHL-R13.1193B 10/01/2014	GERFLOR Mural

### RESULTATS / RESULTS:

L'échantillon analysé montre son efficacité pour limiter la prolifération de / *The sample analysed shows efficacy to inhibit growth of:*

- Escherichia coli (EC - DSM 1576): 99%
- Staphylococcus aureus (SA - DSM 346): 99%
- Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline / *methicillin-resistant staphylococcus aureus* (MRSA – DSM 683): 99%

Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

*The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection.*

Cordialement / Best regards.

Philippe MAGRO  
Responsable Technique produits

Tél 04 75 50 67 50  
Fax 04 75 50 69 25  
[pmagro@gerflor.com](mailto:pmagro@gerflor.com)