

# Certificat

## Revêtements de sol résilients

### TARALAY INITIAL ACOUSTIC 43 PRO

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « Revêtements de sol résilients » (QB 30) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société GERFLOR**

50 cours de la République  
FR - 69627 VILLEURBANNE CEDEX

**Usine FR - ST PAUL TROIS CHATEAUX**

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC – « Revêtements de sol résilients », pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



**Décision de reconduction n° 301-059.1\_02/23 du 16 juin 2023**

**Cette décision se substitue à la décision n° 301-059.1\_01/19 du 1<sup>er</sup> janvier 2019**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 651 - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur mousse :

Largeur des rouleaux (mm)	2000 (-0)
Épaisseur totale (mm)	3,35 (+ 0,18 - 0,15)
Épaisseur de la couche d'usure (mm)	0,65 (+ 13% - 10% limité à ± 0,1 mm)
Masse surfacique totale (g/m <sup>2</sup> )	2 825 (+ 13% - 10%)

> Autres caractéristiques :

Groupe d'abrasion T

> Performances acoustiques (NF EN ISO 717/2 et NF S 31-074) :

Efficacité acoustique au bruit de choc :  $\Delta L_w = 19$  dB

Sonorité à la marche : classe A ( $L_{new} < 65$  dB)

Ce certificat comporte 1 page.

**Correspondant :**

Franck MAZAUD

Courriel : [franck.mazaud@cstb.fr](mailto:franck.mazaud@cstb.fr)

Tél. : 01 64 68 83 96

**A ce certificat QB est attaché le classement UPEC suivant :**

Nature du support	Pose liés	Classement			
		U	P	E	C
Chape ciment ou béton	<b>(b ou c)/d</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2/3</b>	<b>2</b>
Bois ou à base de bois	<b>(b ou c)/d</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1/3</b>	<b>2</b>

a = joints vifs

c = joints soudés à chaud

b = joints traités à froid

d = c + étanchéité en rives

Par délégalion  
du Président

Florian RASSE

# Certificate

## Resilient floor coverings

### TARALAY INITIAL ACOUSTIC 43 PRO

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with the characteristics described in the certification reference system "Resilient floor coverings" (QB 30) in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision, CSTB grants:

**The Company** **GERFLOR**  
**50 cours de la République**  
**FR - 69627 VILLEURBANNE CEDEX**

**Plant** **FR - ST PAUL TROIS CHATEAUX**

the right to use the QB mark associated with UPEC classification – "Resilient floor coverings", for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions stipulated under the general requirements of the QB mark and the above-mentioned reference system.



**Certificate n° 301-059.1\_02/23, renewed on June 16<sup>th</sup> 2023**  
**The current decision cancels and replaces the decision n° 301-059.1\_01/19, on January 1<sup>st</sup> 2019**

Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid.

This valid certificate may be watched on the following web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

## CERTIFIED CHARACTERISTICS

> As per Standard NF EN 651 - Polyvinyl chloride floor coverings with foam layer:

Roll width (mm)	2000 (-0)
Total thickness (mm)	3,35 (+ 0,18 - 0,15)
Wear layer thickness (mm)	0,65 (+ 13% - 10% limited to ± 0,1 mm)
Total mass per unit area (g/m <sup>2</sup> )	2 825 (+ 13% - 10%)

> Other characteristics:

Wear group T

> Acoustic performances (NF EN ISO 717/2 and NF S 31-074):

Impact sound insulation:	$\Delta L_w = 19$ dB
Walk noise:	class A ( $L_{new} < 65$ dB)

**This certificate comprises 1 page.**

**Contact:**  
Franck MAZAUD  
Email: [franck.mazaud@cstb.fr](mailto:franck.mazaud@cstb.fr)  
Phone: 01 64 68 83 96

**The following classification UPEC is associated with this QB Certificate:**

Subfloor type	Roll installation	Classification			
		U	P	E	C
Cement or concrete	<b>(b or c)/d</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2/3</b>	<b>2</b>
Wood or wooden	<b>(b or c)/d</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1/3</b>	<b>2</b>

a = un-welded joints  
c = hot welded joints

b = cold welded joints  
d = c + watertight edges

For CSTB  
On behalf of the President

Florian RASSE

**CONFORMITE AUX NORMES EUROPEENNES  
CONFORMITY TO EUROPEAN STANDARDS  
KONFORMITÄT MIT EUROPÄISCHEN NORMEN**

**REVÊTEMENTS DE SOL RÉSILIENTS  
RESILIENT FLOOR COVERINGS  
ELASTISCHE BODENBELÄGE**

Annexe au certificat / Annex to certificate / Anlage zum Zertifikat n° 301-059.1\_02/23

Reconduction / Renewal / Verlängerung : 16 juin 2023

Le revêtement TARALAY INITIAL ACOUSTIC 43 PRO fabriqué par la société GERFLOR dans son usine de ST PAUL TROIS CHATEAUX répond aux spécifications de la norme NF EN 651 pour la classe 34.

Il bénéficie du droit d'usage de la marque QB - Revêtements de sol résilients, associée à la marque UPEC, sous le certificat n° 301-059.1\_02/23 du 16 juin 2023.

Les conditions d'attribution de ce certificat permettent d'attester que le classement 34 selon la norme NF EN 651 a été vérifié dans le cadre d'une certification par tierce partie.

Le présent document ne peut être utilisé qu'accompagné du certificat référencé ci-dessus.

*The TARALAY INITIAL ACOUSTIC 43 PRO floor covering manufactured by GERFLOR at its factory in ST PAUL TROIS CHATEAUX satisfies the specifications of the EN 651 standard for class 34.*

*This product is authorised to use the QB mark - Revêtements de sol résilients (Resilient Floor Coverings) with the UPEC mark, in accordance with certificate 301-059.1\_02/23 of June 16<sup>th</sup> 2023.*

*In accordance with the conditions of delivery of this certificate, it is certified that classification 34 in conformity with EN 651 standard have been verified within the framework of certification by a third party.*

*This document can only be used in conjunction with the above mentioned certificate.*

*Der von der Firma GERFLOR im Werk von ST PAUL TROIS CHATEAUX hergestellte TARALAY INITIAL ACOUSTIC 43 PRO Bodenbelag entspricht den Spezifikationen der Norm EN 651 für die Klasse 34.*

*Dieses Produkt ist berechtigt, das Qualitätszeichen QB - Revêtements de sol résilients' (Elastische Bodenbeläge) zu führen, in Verbindung mit dem Zeichen UPEC sowie dem Zertifikat Nr. 301-059.1\_02/23 vom 16.Juni 2023.*

*Die Bedingungen, unter denen dieses Zertifikat vergeben wird, stellen sicher, dass die Klassifizierung 34 entsprechend der Norm EN 651 im Rahmen einer Zertifizierung durch eine unabhängige qualifizierte Stelle überprüft worden ist.*

*Das vorliegende Dokument kann nur in Verbindung mit dem oben genannten Zertifikat verwendet werden.*