

TUOTESERTIFIKAATTI

Gerflor Oy

toimittaa tuotteita

Tarasafe Geo, Tarasafe Standard ja Tarasafe Ultra

Tarasafe Geo, Tarasafe Standard ja Tarasafe Ultra muovimatot on tarkoitettu käytettäväksi märkätilan lattian vedeneristeenä ja lattianpäällysteenä. Tämä sertifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen sertifiointiperusteiden SERT R003 mukaisesti. Tuotteiden ominaisuudet on testattu Eurofins Expert Services Oy:ssä. Yhteenveto määritetyistä ominaisuuksista on alla:

Ominaisuus	Testausmenetelmä	Vaatus	Tulos
Paksuus	EN ISO 24346	≥ 1,5 mm	2,0 mm
Jäännöspainuma	EN ISO 24343	≤ 0,1 mm	0,08 mm
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	≤ 0,4 %	≤ 0,1 %
Reunan nousu	EN ISO 23999	≤ 8 mm	< 5 mm
Taivutettavuus	EN ISO 24344, menetelmä A (Ø 7 mm)	Ei vaurioita	Ei vaurioita
Sauman lujuus	EN 684 / EN 13553	≥ 250 N/50 mm	450 N/50 mm
Kaivo-vedeneriste -liitoksen vesitiiviys	EN 1253-2	Ilmoitetaan vesitiiviit liitokset	Vieser kaivo
Putkiläpivientien vesitiiviys	EN 1253-2	Vesitiivis	Vesitiivis ¹⁾
Lattia-seinävedeneristeen liitoksen vesitiiviys	EAD 030352-00-0503, liitteen F mukainen suihkutuskoe	Ilmoitetaan muovimaton kanssa tiiviiksi todettu seinän vedeneriste	Muovimatto ²⁾
Mattosauman vesitiiviys	EN 13553, liite A	Vesitiivis	Vesitiivis
Alkalinkestävyys ja halkeamansilloituskyky	50 mm kyll. Ca(OH) ₂ /56 d, EN 684	Sauman lujuuden ja venymän muutos enintään 50 %	Täyttää vaatimuksen

^{1, 2} Lisäselvitykset on annettu kääntöpuolella

Tämä sertifikaatti on voimassa 3.12.2026 asti sillä edellytyksellä, että tuotteessa ei tapahdu oleellisia muutoksia ja että valmistajalla ja Eurofins Expert Services Oy:llä on voimassa oleva sopimus laadunvalvonnan varmentamisesta. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa Eurofins Expert Services Oy:n verkkosivuilta www.sertifikaattihaku.fi. Muut ehdot on esitetty sivulla 2.

Espoo 3.12.2021

 Tiina Ala-Outinen
 Manager, Building Structures

 Tiina Tirkkonen
 Senior Expert

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti

TUOTESERTIFIKAATTI

Nro EUFI29-19002356-C
Myönnetty 3.12.2019
Päivitetty 3.12.2021
Voimassa 3.12.2026 asti

2 (2)

Taulukon viittaukset:

- 1) Läpiviennit tiivistettynä Casco Aqua Tät -saumaspastalla
- 2) Seinän muovimatto liimattuna lattian seinälle käännetyn reunan päälle CascoProff Universal-liimalla

Sertifikaatin voimassaolon ehdot:

Tässä sertifikaatissa esitetyt viittaukset määräyksiin, julkaisuihin, standardeihin ja muihin viitedokumentteihin koskevat näitä siinä muodossa kuin ne olivat sertifikaatin allekirjoituspäivänä.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa sertifikaatin haltija. Eurofins Expert Services Oy ei tämän sertifikaatin myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä sertifikaatin mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu.

Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän sertifikaatin osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.