## PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt:

elastischer Belag

Artikelbezeichnung:

Materialart:

TARALAY PREMIUM COMFORT Kunststoffbodenbelag nach EN 651

Abmessungen:

Bahnenware Breite 2 m, Länge 25 m, Dicke 3,2 mm

Farbe:

hellgrau (hellgrau und hellbeige gemustert); Design Costa Rica; nach Herstellerangabe sind verschiedene Farben

(uni und gemuster) und Designs (Brazilia, Indiana,

Forum, Metallica) verfügbar

Oberfläche:

kalandrierte, ungefüllte Nutzschicht mit leichter Prägung

und werksseitiger Oberflächenvergütung

Hersteller/Lieferer:

Gerflor SAS

BP 6 - Z.I. du bois des lots

26131 Saint Paul Trois Châteaux

**FRANKREICH** 

Auftraggeber:

Gerflor SAS

BP 6 - Z.I. du bois des lots

26131 Saint Paul Trois Châteaux

**FRANKREICH** 

Zeugnisnummer:

64581303.001

Prüfdatum:

05.12.2013

Probenahme:

Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage:

**DIN 51130** (Ausgabe 10/2010)

"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft

- Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,

Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Prüfergebnis:

Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:

11,2°

Bewertung:

Klasse der Rutschhemmung:

**R10** 

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V

Institut für Wand- und Bodenbeläge Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Großburgwedel, 14.01.2014 Schu

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.

- Institut für Wand- und Bodenbeläge -SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.



Säurefliesner-Vereinigur e.V. Großburgwedel

## TEST CERTIFICATE

Determination of the anti-slip property of floor coverings in workrooms and fields of activities with slip danger

Tested object:

resilient floor covering

Article description:

TARALAY PREMIUM COMFORT

Kind of material:

resilient floor covering according EN 651

Dimensions: Colour:

rolled goods: width 2 m, length 25 m, thickness 3,2 mm light grey (light grey and light beige patterned); design

Costa Rica; available in different colours according manufacturer's indication (uni and patterned) and Designs

(Brazilia, Indiana, Forum, Metallica)

Surface:

calendered, unfilled use-surface with slight coinage and

factory made surface treatment

Producer/Supplier:

Gerflor SAS

BP 6 - Z.I. du bois des lots

26131 Saint Paul Trois Châteaux

**FRANCE** 

Applicant:

Gerflor SAS

BP 6 - Z.I. du bois des lots

26131 Saint Paul Trois Châteaux

**FRANCE** 

Certificate No.:

64581303.001e

Test date:

05.12.2013

Sampling:

Sent by the customer to the research institute

Test method:

**DIN 51130** (edition 10/2010)

"Testing of floor coverings; determination of the anti-slip property; workrooms and fields of activities with slip danger; walking method

- ramp test"

Delivery of the test material has been effected in ready-to-test surface condition.

Test result:

Average total acceptance angle:

11,2°

Assessment:

Classification group of anti-slip property:

**R10** 

fliesner-Vereinigur e.V. Großburgwedel

Gesellschaft für

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V

Institut für Wand- und Bodenbeläge Managing Director

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Großburgwedel, 14.01.2014 Schu

This test certificate is valid as long as there is no change in the above mentioned test-basis - for products which are identical to the test specimen. The report is given for 5 years (starting from test date). Publication and reproduction of this certificate is only allowed in unabridged form.

- Institut für Wand- und Bodenbeläge - SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.